Ficha técnica JM Distech

TF-TFIES02

Marca: TECNOFIRE

Descripción

• TECNOFIRE

• Sirena direccionable compuesta por dos unidades físicas/lógicas supervisadas: doble ID para duplicación funcional.

• ocupación máxima 2 direcciones

• 2 Funciones programables

• EN 54-3. EN54-23

• EN 54-17: 2005. Certificado de homologación 1293-CPR–0422

• Tipo B para exteriores.

• Necesaria base TF-TFBASE01

Especificaciones

Área de uso	Tipo B (para exteriores)
Clasificación VAD	Visual Alarm Device
Categoría O Open Class	Montaje en pared o techo
Cobertura óptica	O - 4.6 - 2.2
Presión acústica	101dB(A) @ 1m
Tipo de sonido principal (conforme a EN 54-3)	Número 9
Funcionamiento duplicado	ID principal + ID alias
Sincronismo óptico	Programable
LED de interrogación	Excluible
Frecuencia de interrogación	Programable
Criterios de funcionamiento	6 modos
Señalización óptica	Excluible
Señalización acústica	Excluible
Modos de señalización acústica	64
Ajuste del volumen acústico	2 niveles
Tono de fin de alarma	Programable
Retardo de activación	Programable
Tiempo de activación	Programable
Activación del dispositivo	Se puede controlar mediante la fórmula
Módulo direccionable	Conexión en bucle
Direcciones ocupadas	Máx. 2 (Doble ID)
Protocolo de comunicación	FIRE-SPEED
Separador de línea	Doble aislador
Tensión nominal	24V DC
Tensión de trabajo	18V…30V DC
Absorción	870µA @ 24V DC
Absorción media en señalización	Óptica y acústica 4,5mA @ 24V DC Sólo acústica 3mA @ 24V DC Sólo óptica 4mA @ 24V DC
Temperatura de funcionamiento	-25°C...+70°C
Humedad relativa (sin condensación)	10%...93%
Grado de protección	IP33C (EN 60529)
Grado de protección con caja de derivación TFBOX-SBWP	IP65 (EN 60529)
Caja	PC ABS

Dimensiones (D x A)	120 x 65mm
Peso	230g
Normas	EN 54-3:2001 + A2:2006 EN 54-23:2010 EN 54-17:2005
Certificado de homologación	1293-CPR-0825
Año del marcado CE	22
Número de la declaración de prestación	045_TFIES02
Organismo de certificación	EVPU

Contenido

• Sirena direccionable instalable en exterior con TF5TFBOXSBWP