Ficha técnica JM Distech

TF-TFM10

Marca: TECNOFIRE

Descripción

Módulo direccionable de 1 entrada supervisada.

Funciones programables con 4 criterios de funcionamiento: alarma, silencio y restablecimiento y ninguna, 2 modalidades de conexión entrada: Alarma o Averíam salida repetidora estado entrada y led de señalización de estado.

Completa gestión RSC® del dispositivo: programación, gestión remota y control de todos los parámetros de funcionamiento.

Fijación superficial.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.

Certificado de homologación 1293-CPR–0490.

• TECNOFIRE

• Micromódulo direccionable de 1 entrada, identificada singularmente en el sistema, ocupa 1 dirección

• Separador (IN/OUT) de línea con doble aislador

Especificaciones

Descripción	Módulo 1 entrada
Protocolo de comunicación	FIRE-SPEED
Direccionamiento	2 selectores rotatorios
Frecuencia de interrogación	2 niveles
TESTIGO de comunicación	Señalización que puede excluirse
Criterios de funcionamiento	4
Tipo de entrada	Alarma o Avería
Alimentación	Desde bucle
Tensión nominal	24V DC
Tensión operativa	18V...30V DC
Absorción en espera	450µA @ 24V DC en ausencia de comunicación
Absorción en alarma	2,3mA @ 24V DC
Salida para repetidor	9,4V DC 3mA (protegida)
Separador de línea	Aislador inteligente (sin pérdida de dispositivos)
Temperatura de ejercicio	-15°C...+70°C
Humedad relativa	10%...93% (en ausencia de condensación)
Grado de protección	IP40
Contenedor	ABS V0
Dimensiones (L x A x P)	69,5 (o 49,8) x 49,8 x 17mm
Peso	33g
Normas	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
Certificado de homologación	1293-CPR-0490
Año de marcado CE	15
Número de la declaración de prestación	011_TFM10
Organismo de certificación	EVPU

Contenido

• Módulo direccionable 1 entrada