CERTIFICATE

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

n. 0068-CPR-247/2025

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione, o CPR), questo Certificato si applica al prodotto da costruzione

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

ALTOPARLANTI PER IMPIANTI DI RILEVAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO

LOUDSPEAKERS FOR FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS

Modello / *Models*: DSP207EN

Caratteristiche / *Characteristics*: Vedere Allegato / *See Annex*

immessi sul mercato con il nome o il marchio di / *placed on the market under the name or trademark of*

GUANGZHOU DSPPA AUDIO Co. Ltd.

No.1 Xiahe Road, Jianggao Town, Baiyun District Guangzhou City, Guangdong, China

e prodotto nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

No.1 Xiahe Road, Jianggao Town, Baiyun District Guangzhou City, Guangdong, China

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

EN 54-24:2008

del sistema 1 per le prestazioni indicate nel presente certificato sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica di produzione in fabbrica condotta dal fabbricante è valutata per garantire il

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza di prestazioni del prodotto da costruzione

constancy of performance of the construction product

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 07/11/2025 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, a meno che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione del prodotto notificato.

This certificate was first issued on 07/11/2025 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

F-PC-CPR-14-02-it_en Rev. 0.2_Certificato Sistema 1 CPR

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA

00162

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF

Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

Rho, 07/11/2025

Luogo, data di emissione

Place, issuing date

Il Direttore Tecnico

Ing. Simone Cordini

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mtic-group.org info@mtic-group.org

CERTIFICATE ■ CERTIFICATO ■ ZERTIFIKAT ■ SERTİFİKA ■ CERTIFICADO ■ گواهینامه ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ■ شهادة ■ 证明 ■ 証明書 ■ 인증서

CERTIFICATE

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

n. 0068-CPR-247/2025

Descrizione e caratteristiche

Description and characteristics

Modello *Model*	Tensione nominale *Rated noise voltage* V	Tipo di utilizzo *Applications*	Potenza nominale *Rated noise power* W	Impedenza nominale *Rated Impedence* Ω	Sensibilità *Sensibility* (SPL 1W/1m) dB	Livello max di pressione Sonora *Max sound pressure level* (Max SPL /1m) dB	Protezione dell'involucro *Enclosure protection* Grado IP
DSP207EN	100	Interno - Tipo A *Indoor - Type A*	12-6-3	833-1666-3333	86,3	97,2	IP54

F-PC-CPR-14-02-it_en Rev. 0.2_Certificato Sistema 1 CPR

00162

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF

Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

Rho, 07/11/2025

Luogo, data di emissione

Place, issuing date

Il Direttore Tecnico

Ing. Simone Cordini

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mtic-group.org info@mtic-group.org

CERTIFICATE ■ CERTIFICATO ■ ZERTIFIKAT ■ SERTİFİKA ■ CERTIFICADO ■ گواهینامه ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ■ شهادة ■ 证明 ■ 証明書 ■ 인증서

CERTIFICATE

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

n. 0068-CPR-247/2025

EN 54-24:2008 - Prestazioni e caratteristiche dichiarate - Tipo A

EN 54-24:2008 - Characteristics and declared performance - Type A

Caratteristiche essenziali	*Essential Characteristics*	Prestazioni *Performance*	Rif. Capitolo norma *Standard clause ref.*
Prestazioni in condizioni di fuoco:	*Performance under fire conditions*		
- Limiti della risposta in frequenza	*- Frequency response limits*	Conforme/*pass*	4.2
- Riproducibilità	*- Reproducibility*	Conforme/*pass*	5.2
- Impedenza nominale	*- Rated impedance*	Conforme/*pass*	5.3
- Angoli di copertura orizzontali e verticali	*- Horizontal and vertical coverage angles*	Conforme/*pass*	5.4
- Massimo livello di pressione sonora	*- Maximum sound pressure level*	Conforme/*pass*	5.5
Affidabilità operativa	*Operational reliability*		
- Durabilità	*- Durability*	Conforme/*pass*	4.3
- Costruzione	*- Construction*	Conforme/*pass*	4.4
- Dati e marcatura	*- Marking and data*	Conforme/*pass*	4.5
- Potenza nominale (durabilità)	*- Rated noise power (durability)*	Conforme/*pass*	5.6
- Involucro altoparlante	*- Enclosed of the loudspeaker*	Conforme/*pass*	5.18
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza alla temperatura	*Durability of operational reliability, temperature resistance*		
- Caldo secco (prova in funzionamento)	*- Dry Heat (operational)*	Conforme/*pass*	5.7
- Caldo secco (prova di durata)	*- Dry Heat (endurance)*	N.A.	5.8
- Freddo (prova in funzionamento)	*- Cold (operational)*	Conforme/*pass*	5.9
Durabilità dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	*Durability of operational reliability, humidity resistance*		
- Caldo umido, cicli (prova in funzionamento)	*- Damp heat, cyclic (operational)*	Conforme/pass	5.10
- Caldo umido, costante (prova di durata)	*- Damp heat, steady state (endurance)*	Conforme/pass	5.11
- Caldo umido, cicli (prova di durata)	*- Damp heat, cyclic (endurance)*	N.A.	5.12
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alla corrosione	*Durability of operational reliability, corrosion resistance*		
- Corrosione da zolfo biossido (SO_2) (prova di durata)	*- Sulphur dioxide (SO_2) corrosion (endurance)*	Conforme/pass	5.13
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza all'impatto e alle vibrazioni	*Durability of operational reliability, impact and vibration resistance*		
- Urto (prova in funzionamento)	*- Shock (operational)*	Conforme/pass	5.14
- Impatto (prova in funzionamento)	*- Impact (operational)*	Conforme/pass	5.15
- Vibrazioni, sinusoidali (prova in funzionamento)	*- Vibration, sinusoidal (operational)*	Conforme/pass	5.16
- Vibrazioni, sinusoidali (prova di durata)	*- Vibration, sinusoidal (endurance)*	Conforme/pass	5.17

F-PC-CPR-14-02-it_en Rev. 0.2_Certificato Sistema 1 CPR

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA

00162

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF

Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

Rho, 07/11/2025

Luogo, data di emissione

Place, issuing date

Il Direttore Tecnico
Ing. Simone Cordini

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mtic-group.org info@mtic-group.org

CERTIFICATE ■ CERTIFICATO ■ ZERTIFIKAT ■ SERTİFİKA ■ CERTIFICADO ■ گواهینامه ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ■ شهادة ■ 证明 ■ 證明書 ■ 인증서